

Od Rejon Energetyczny
Lidzbark Warmiński
ul. Bartoszycka 14
11-100 Lidzbark Warmiński

T 089 7672213

Zakład Budownictwa
Drogowego i Ogólnego
65-520 Zielona Góra
ul. Ptasia 2B/33

Lidzbark Warmiński, 17-09-2009r

Uzgodnienie nr ZAG/798/2009 z dnia 17-09-2009

Obiekt: *Projekt zagospodarowania budowy obwodnicy miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną*

Uzgodniono następującymi uwagami:


1. Przed przystąpieniem do robót ustalić z Rejon Energetycznym w Lidzbarku Warmińskim harmonogram robót i skoordynować przebudowę sieci elektroenergetycznej.
2. Istniejące kable energetyczne oznaczono kolorem czerwonym. Prace ziemne w pobliżu kabli prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi kablami energetycznymi – na kable założyć rury osłonowe dwudzielne w porozumieniu i pod nadzorem RE Lidzbark Warmiński.
3. Prace na liniach napowietrznych 0,4kV ENERGA-OPERATOR SA wykonać metodą „prac pod napięciem” (PPN)
4. Przed przystąpieniem do robót należy spisać protokół z materiałów przewidzianych do demontażu będących na majątku ENERGA-OPERATOR SA
5. Materiały z demontażu (będące własnością ENERGA-OPERATOR) należy zdać do magazynu w Rejonie Energetycznym w Lidzbarku Warmińskim
6. Przed przystąpieniem do robót powiadomić Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński o terminie prac podając dane wykonawcy (nr telefonu kontaktowego)
7. Po wykonaniu robót zgłosić do odbioru końcowego wykonane prace.
8. **Projekt budowlany branży elektrycznej podlega sprawdzeniu w Rejonie Energetycznym w Lidzbarku Warmińskim ; sprawdzić zachowanie pionowych odległości przewodów istniejących i przebudowywanych napowietrznych linii energetycznych od projektowanych dróg ; w razie konieczności przewidzieć wymianę słupów w celu zachowania przepisowych odległości przewodów od drogi .**

ZASTRZEŻENIA:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić Rejon Energetyczny.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Energetycznego.
3. Prace w pobliżu elektroenergetycznych urządzeń podziemnych i nadziemnych wykonywać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości.
4. Całość kosztów związanych z przebudową i z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń energetycznych ponosi Inwestor (Wykonawca).

Sprawę prowadzi:
Arkadiusz Fieducik
☎ (89) 767-22-13
kom. 667632927

Kierownik
Działu Eksploatacji


Arkadiusz Fieducik

ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Energetyczny Lidzbark
Warmiński
ul. Bartoszycka 14
11-100 Lidzbark Warmiński

oddzial@olsztyn.energa.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Gdańsku
KRS0000033455

Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, numer konta: 19 1240 5598 1111
0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 400 zł

Zarząd:
Leszek Nowak – Prezes Zarządu
Rafał Czyżewski – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Orzech – Wiceprezes Zarządu
Artur Resmer – Wiceprezes Zarządu
Robert Świerzyński – Wiceprezes Zarządu

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00068